

**Zimbra****licitacao@saaeita.mg.gov.br**

---

**Fwd: Pregão Elet 034/2023 - PEDIDO ESCLARECIMENTO**

---

**De :** licitacao@saaeita.mg.gov.br

sex., 11 de ago. de 2023 17:18

**Assunto :** Fwd: Pregão Elet 034/2023 - PEDIDO  
ESCLARECIMENTO**Para :** alphasaneamento@gmail.com

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue resposta aos esclarecimentos.

Att.

Patrícia Rosendo

---

**De:** "bruno eremberg" <bruno.eremberg@saaeita.mg.gov.br>**Para:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>**Cc:** "carlos.alves" <carlos.alves@saaeita.mg.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 11 de agosto de 2023 16:16:08**Assunto:** Re: Pregão Elet 034/2023 - PEDIDO ESCLARECIMENTO

Boa tarde!

Os itens 23 e 24, VALVULAS BORBOLETAS, serão em modelo wafer.

Atenciosamente,

Bruno Eremberg // Carlos Alberto Sacramento

---

**De:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>**Para:** "carlos.alves" <carlos.alves@saaeita.mg.gov.br>, "aldair.silva" <aldair.silva@saaeita.mg.gov.br>, "uta" <uta@saaeita.mg.gov.br>, "bruno.eremberg" <bruno.eremberg@saaeita.mg.gov.br>, "Não informado" <socioambiental@saaeita.mg.gov.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de agosto de 2023 13:19:15**Assunto:** Fwd: Pregão Elet 034/2023 - PEDIDO ESCLARECIMENTO

Prezados,

Boa tarde!!!!

Gentileza responder a solicitação do cliente para o e-mail da licitação.

Att.

Patrícia Rosendo

**De:** "ALPHA SANEAMENTO" <alphasaneamento@gmail.com>

**Para:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>, "ALPHA SANEAMENTO" <alphasaneamento@gmail.com>

**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de agosto de 2023 12:16:50

**Assunto:** Pregão Elet 034/2023 - PEDIDO ESCLARECIMENTO

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Solicitamos esclarecer, quanto aos itens 23 e 24, VALVULAS BORBOLETAS, se o modelo solicitado será com flanges ou wafer.

Aguardamos retorno,

Kelly Vale

31 99506-6009

---