

AVISO DE ERRATA I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 053/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 094/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº: 031/2023

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 075/2023 de 16 de agosto de 2023, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **23/10/2023**, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>.

OBJETO: : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos elétricos para o sistema de água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ONDE SE LÊ:

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 075/2023 de 16 de agosto de 2023, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **23/10/2023**, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>.

LEIA-SE:

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 075/2023 de 16 de agosto de 2023, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **11/10/2023**, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>.

ONDE SE LÊ:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2.2 - (Especificação do Objeto)

❖ ITEM 5

Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170 A potência 125 HP. Com IHM. Esse inversor deverá atender as seguinte característica: o motor a ser acionado está a 160m do inversor. O fornecedor deverá apresentar na licitação o manual onde essa especificação deverá está explícita.

LEIA-SE:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2.2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 5**

Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170 A potência 125 HP. Com IHM. Esse inversor deverá atender a seguinte característica: o motor a ser acionado está a 160m do inversor. O fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta inicial o manual ou outro documento apartado no qual essa característica deverá estar explícita.

ONDE SE LÊ:

NO ANEXO II - Proposta Comercial - no item 2.2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 5**

Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170 A potência 125 HP. Com IHM. Esse inversor deverá atender as seguinte característica: o motor a ser acionado está a 160m do inversor. O fornecedor deverá apresentar na licitação o manual onde essa especificação deverá está explícita.


LEIA-SE:

NO ANEXO II - Proposta Comercial - no item 2.2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 5**

Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170 A potência 125 HP. Com IHM. Esse inversor deverá atender a seguinte característica: o motor a ser acionado está a 160m do inversor. O fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta inicial o manual ou outro documento apartado no qual essa característica deverá estar explícita.

Itabirito, MG, 21 de setembro de 2023.



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO
ROGÉRIO EDUARDO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente SAAE