

**Zimbra****licitacao@saaeita.mg.gov.br**

---

**Re: Questionamento as especificações técnicas Processo Saae Itabirito - Pregão Eletrônico nº 024/2023 - Booster Container**

---

**De :** licitacao@saaeita.mg.gov.br

seg., 26 de jun. de 2023 15:03

**Assunto :** Re: Questionamento as especificações técnicas  
Processo Saae Itabirito - Pregão Eletrônico nº  
024/2023 - Booster Container 3 anexos**Para :** Lucas Soares <lucas.soares@presbrasil.com>

Boa tarde!!!

Motivado por decisão da Autoridade Superior informo que foi publicada a ERRATA I do Pregão Eletrônico nº 024/2023, conforme anexo. Informamos ainda, que **a data do certame foi alterada** e que o Edital referente ao Pregão eletrônico já está disponível no site [www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes](http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes) e também estará disponível amanhã dia [27/06/2023](http://27/06/2023) no Comprasnet: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).  
Att.

Patrícia Rosendo  
[\(31\)3562-4134](tel:(31)3562-4134)

---

**De:** "Lucas Soares" <lucas.soares@presbrasil.com>**Para:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 22 de junho de 2023 11:09:55**Assunto:** ENC: Questionamento as especificações técnicas Processo Saae Itabirito - Pregão Eletrônico nº 024/2023 - Booster Container

Prezados Senhores,

A PRES BRASIL Vendas e Manutenção Ltda, inscrita sob o nr. de CNPJ 17.818.302/0001-74, visando a participação no certame supra, vem pelo presente solicitar esclarecimentos / questionar os seguintes pontos das especificações técnicas apresentadas no Anexo I – Termo de Referência:

No item "2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – 2.1. - As especificações apresentadas visam demonstrar as características mínimas desejadas e imprescindíveis para satisfação do interesse do SAAE.

**Descrição do sistema de bombeamento compacto em container (Booster Container) contém os seguintes itens:**

.... Contendo 2 conjuntos moto-bombas com ponto de trabalho  $Q = 17,5 \text{ m}^3/\text{h}$  – Hman = 74,40 mca; conjunto moto-bomba vertical in-line com selo mecânico tipo cartucho - modelo: Thebe P-18/3 F/G  
– rotor BR – bronze ou similar e potência 12,50cv."

No nosso entendimento o modelo de referência apresentado não é compatível com as descrições técnica solicitas, ou seja:

- O modelo de referência não utiliza selo cartucho;
- O modelo de referência é um equipamento horizontal – não é um CMB vertical;
- A potência solicitada de 12,5 cv não se aplica no modelo de referência.

Diante do exposto acima solicitamos a retirada no Termo de referência do quesito: "modelo: Thebe P-18/3 F/G – rotor BR – bronze", um vez que o mesmo contamina todo o processo licitatório.

Em tempo, como sugestão para a melhor performace do sistema a ser adquirido sugerimos como modelo de referência de CMB, o seguinte equipamento:

Bomba vertical in-line, com selo mecânico em cartucho, modelo GRUNDFOS - CR 15-4 K-F-A-E-HQQE, 7,5KW (Dados técnicos em anexo para melhor analise).

Certos da atenção e compreensão de V.Sas., agradecemos antecipadamente.

**Lucas Soares**

**Depto. Comercial/Adm.**

**(31) 2571-2062**

**Rua Gracyra Resse de Gouveia 1681 - Jardim Piemont – CEP: 32689-372**

**Betim-MG - Brasil**

[www.prse-brasil.com](http://www.prse-brasil.com)



**Autorizada: SULZER**



**AVISO DE ERRATA I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024-2023.pdf**  
183 KB

---