

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)

**AVISO DE ERRATA II****PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 014/2025****PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 024/2025****REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025****ONDE SE LÊ:**

EDITAL E ERRATA I		
CONTRATANTE (UASG n ° 928790) SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO/MG		
Pregão Eletrônico nº 014/2025	Data de abertura: 01/09/2025 às 09:00hrs no sítio www.compras.gov.br	
Processo nº 024/2025 SRP 005/2025	Exclusiva ME/EPP? ☐ Sim ☒ Não ☐ Misto	Reserva de quota ME/EPP? ☐ Sim ☒ Não
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de inversores de frequência e Soft starters a serem utilizados nos sistemas de captação, distribuição de água e coleta de esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.	Critério de Julgamento: ☒ Menor Preço ☐ Maior Desconto Item ☒ Lote ☐ Global ☐	Margem de preferência? ☐ Sim ☒ Não
Valor total estimado: R\$575.607,65 (quinhentos e setenta e cinco mil seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)	Vistoria? ☐ Obrigatória ☐ Facultativa ☒ Não se aplica	Amostra/Demonstração? ☐ Sim ☒ Não
Prazo para envio da proposta/documentação: Até dia 01/09/2025 antes da abertura do certame	Modo de Disputa: ☒ Aberto ☐ Fechado ☐ Aberto e Fechado	Regime Jurídico: ☒ Lei 14.133/2021

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 056/2025 de 11 de março de 2025, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **01/09/2025**, no endereço eletrônico: <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>. (www.gov.br/compras).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Inversores de Frequência e Soft Starters a serem utilizados nos sistemas de captação, distribuição de água e coleta de esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

SERVIÇO AUTÔNOMO SANEAMENTO BÁSICO - SAAE
RUA RIO BRANCO, 99, CENTRO – ITABIRITO-MG – CEP.: 35.450-081 – (31) 3562-4100

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA****1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de inversores de frequência e Soft starters....

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 125 CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação</u>.	617012	UNID.	7		
2	Inversor de frequência trifásico 220V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 60CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação</u>.	625548	UNID.	2		

AVISO DE ERRATA



(UASG 928790)

No Anexo I - Termo de Referência:

4. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DA PROPOSTA

4.2.8.1 Conforme informado na tabela de especificações constante no subitem 1.1 deste Termo de Referência, os fornecedores deverão apresentar, para os itens 01 e 02, **documento e/ou manual que** comprove que os inversores de frequência atendem normalmente ao motor instalado uma distância de 160m, estando explícita esta informação, via sistema eletrônico, juntamente com a proposta comercial, sob pena de desclassificação.

ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 125 CV . Com IHM. Esse inversor deverá atender as seguintes características: o motor a ser acionado está a 160m do inversor. O fornecedor deverá apresentar na licitação o manual onde essa especificação deverá estar explícita.	UNID.	7			
2	Inversor de frequência trifásico 220V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 60CV . Com IHM. Esse inversor deverá atender as seguintes características: o motor a ser acionado está a 160m do inversor. O fornecedor deverá apresentar na licitação o manual onde essa especificação deverá estar explícita.	UNID.	2			

LEIA-SE:

EDITAL E ERRATA I

CONTRATANTE (UASG n ° 928790)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO/MG

Pregão Eletrônico nº 014/2025

Data de abertura: 08/09/2025 às 09:00hrs no sítio
www.compras.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO SANEAMENTO BÁSICO - SAAE
RUA RIO BRANCO, 99, CENTRO – ITABIRITO-MG – CEP.: 35.450-081 – (31) 3562-4100

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)



Processo nº 024/2025 SRP 005/2025	Exclusiva ME/EPP? ☐ Sim ☒ Não ☐ Misto	Reserva de quota ME/EPP? ☐ Sim ☒ Não
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de inversores de frequência e Soft starters a serem utilizados nos sistemas de captação, distribuição de água e coleta de esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.	Critério de Julgamento: ☒ Menor Preço ☐ Maior Desconto Item ☒ Lote ☐ Global ☐	Margem de preferência? ☐ Sim ☒ Não
Valor total estimado: R\$575.607,65 (quinhentos e setenta e cinco mil seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)	Vistoria? ☐ Obrigatória ☐ Facultativa ☒ Não se aplica	Amostra/Demonstração? ☐ Sim ☒ Não
Prazo para envio da proposta/documentação: Até dia 08/09/2025 antes da abertura do certame	Modo de Disputa: ☒ Aberto ☐ Fechado ☐ Aberto e Fechado	Regime Jurídico: ☒ Lei 14.133/2021

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 056/2025 de 11 de março de 2025, que a **SESSÃO PÚBLICA:** Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **08/09/2025**, no endereço eletrônico:
<https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>. (www.gov.br/compras).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Inversores de Frequência e Soft Starters a serem utilizados nos sistemas de captação, distribuição de água e coleta de esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Registro de Preços para futura e eventual **aquisição de inversores de frequência e Soft starters....**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 125 CV . Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares	617012	UNID.	7		

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)

	profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação</u>.					
2	Inversor de frequência trifásico 220V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 60CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação</u>.	625548	UNID.	2		

No Anexo I - Termo de Referência:

4. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DA PROPOSTA

4.2.8.2 Conforme informado na tabela de especificações constante no subitem 1.1 deste Termo de Referência, os fornecedores deverão apresentar, para os itens 01 e 02, **documento e/ou manual que** comprove que os inversores de frequência atendem normalmente ao motor instalado uma distância de 160m, estando explícita esta informação, via sistema eletrônico, juntamente com a proposta comercial, sob pena de desclassificação.

ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1



AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 125 CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação</u>.	UNID.	7			
2	Inversor de frequência trifásico 220V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 60CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação</u>.	UNID.	2			

Itabirito 18 de agosto de 2025

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO
REGINA COSTA DE CASTRO
 GERENTE II – COMPRAS / LICITAÇÕES

SERVIÇO AUTÔNOMO SANEAMENTO BÁSICO - SAAE
 RUA RIO BRANCO, 99, CENTRO – ITABIRITO-MG – CEP.: 35.450-081 – (31) 3562-4100